

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе**

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rosпотребнадзор.ru

«21» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 411

(место составления акта)

Акт выездной проверки №376

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной проверки №376 от 18 мая 2022 года, № КНМ 86220041000101083531

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Шепелевой Натальей Викторовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном». Испытательный лабораторный центр. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: 17.12.2015 № РОСС RU.0001.510817, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2- МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КУРОПАТКИНА» (МБОУ «СШ № 2- МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМ.Е.И.КУРОПАТКИНА»)

ИНН: 8603005807; ОГРН:1028600959672

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

628620, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Омская, дом 16А, лагерь с дневным пребыванием

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2- МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КУРОПАТКИНА» (МБОУ «СШ № 2- МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМ.Е.И.КУРОПАТКИНА»)

ИНН: 8603005807; ОГРН:1028600959672

Место нахождения и адрес юридического лица: 628606, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 9А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» июня 2022 г., 10 час.00 мин.

по «21» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «07» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «21» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по результатам которого составлены:

экспертное заключение Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» НВ.16.У.04451.06.22 от 14.06.2022г., акт инспекции от 14.06.2022, протокол лабораторных испытаний №7140/22 от 14.06.2022 воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; протокол лабораторных испытаний №7144/22 от 14.06.2022 почвы.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: №19 к пр-зу РПН от 20.01.2022 №18

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Технический паспорт;
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НЦ.02.000.М.000216.10.21 от 07.10.2022;
3. Приказ об организации работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей №464 от 06.05.2022 г.;
4. Штатное расписание;
5. Списочный состав сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей на июнь 2022 года;
6. Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей на июнь 2022 года;
7. Договор об оказании медицинских услуг № 2-СШ от 03.12.2021 г.;
8. Справка № 2-1 от 16.05.2022 с ИП Конев о проведении акарицидной обработке;
9. Сведения о наполняемости отрядов.
10. Контракт № 16 от 24.05.2022 на оказание в летний период 2022 услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 многопрофильная им.Е.И.Куропаткина» с ООО «Комбинат школьного питания»;
11. Экспертное заключение Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном» НВ.16.У.04451.06.22 от 14.06.2022г.
12. Протокол лабораторных испытаний №7140/22 от 14.06.2022 воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;
13. Протокол лабораторных испытаний №7144/22 от 14.06.2022 почвы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 Многопрофильная им. Е.И.Куропаткина» осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №86.НЦ.02.000.М. 000216.10.21 от 07.10.2022 г., что соответствует п.1.4 СП 2.4.3648-20.

Сроки работы смены: с 01.06.2022 года по 25.06.2022 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Вместимость в смену: 150 детей, 6 отрядов.

Штат: 9 человек, медицинские книжки представлены. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая

подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20. Вакцинированы или переболели COVID-19 - 9 человек (100% сотрудников оздоровительного учреждения).

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

Представлена программа производственного контроля. Предусмотрено проведение лабораторных исследований, испытаний.

В оздоровительном учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питания, что соответствует п.1.9 главы I СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание в оздоровительном учреждении организовано БУ «Нижевартовская городская детская поликлиника» в соответствии с договором № 2-СШ от 03.12.2021 г.;

Здание школы размещено в зоне жилой застройки по адресу: г. Нижневартовск, улица Омская, дом 16А.

Территория общеобразовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Построек, функционально не связанных с деятельностью общеобразовательного учреждения, при обследовании не обнаружено, что соответствует п.2.2.5 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание школы трехэтажное, построено в 1971 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют, что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря имеется отдельное помещение, оборудованные стеллажами. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются. Помещения уборочного инвентаря оборудованы поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что соответствует п.2.4.12 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 7 игровых комнат (кабинеты №№1-7), актовый зал, медицинский блок, столовую, гардероб, туалеты. Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Внутренняя отделка помещений лагеря с дневным пребыванием детей соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала. Учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку с учетом антропометрических данных детей, что соответствует п.2.4.3 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Документы, подтверждающие качество и безопасность учебной мебели имеются.

В отрядных помещениях оборудованы учебные доски с использованием мела, маркерные доски, интерактивные доски. Доски, не имеющие собственного свечения, оборудованы местным освещением. При использовании маркерной доски используется маркер контрастного цвета (красный, черный, синий), что соответствует п.2.4.4 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

На момент обследования все имеющееся спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Интерактивные доски в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Документы, подтверждающие качество и безопасность ЭСО представлены, что соответствует п.2.4.5 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Мониторы на основе электронно-лучевых трубок в учреждении не используются, что соответствует п.2.4.5 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Телевизионная аппаратура не используется.

Имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинками с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы 3 унитазами, 1 умывальной раковиной, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, сантехническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован - питьевые фонтанчики, расположенные на 1, 2, 3 этажах, находятся в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. При обследовании проведен отбор проб воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения из разводящей сети на 1 этаже, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 7140/22 от 14.06.2022 прилагается.

Во всех учебных помещениях общеобразовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением; в медицинском блоке, спортивном зале, музыкальном зале, туалетных комнатах отдельная приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением; в пищеблоке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств, без ограждающих конструкций.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

При входе в школу осуществляется бесконтактная термометрия всем входящим в здание с занесением данных в журнал, при выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок или сотрудник сразу направляется в медицинский пункт, для более тщательного осмотра и замера температуры ртутным термометром, в случае повышенной температуры тела или при наличии катаральных проявлений заболевший отстраняется от посещения образовательного учреждения, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II, п.3.2.5 раздела 3.2 главы III СП 2.4.3648-20.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения лагеря оборудованы установками для обеззараживания воздуха, в учреждение имеется запас антисептических средств для рук, что соответствует п.3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук обучающихся у входа в столовую, в учебных кабинетах, туалетах

установлены умывальные раковины, что соответствует п.2.9.7 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20. Мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук в наличии имеются.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

16.05.2022 г. силами ИП Колев Виктор Алексеевич проведена акарицидная обработка территории МБОУ «СШ № 2 Многопрофильная им.Е.И.Куропаткина», по адресу г.Нижневартовск, ул.Омская, 16 А (площадь 2,4558 Га), акт выполненных работ от 15.05.2022г.

При обследовании проведен отбор проб почвы, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний (исследований) № 7144/22 от 14.06.2022 прилагается).

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «ДЕЗХлор», моющее средство – универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Сомет», средство для сантехники «Санокс». Уборку учебных помещений проводят в отсутствие детей, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончании уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. На момент обследования санитарное состояние территории и помещений удовлетворительное.

В ходе проверки нарушения: не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

экспертное заключение Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном».НВ.16.У.04451.06.22 от 14.06.2022г., акт инспекции от 14.06.2022г., протоколы лабораторных исследований, испытаний: №7140/22 от 14.06.2022, №7144/22 от 14.06.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в
г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе
Шепелева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

ознакомлена директор школы Рабина О. В.
21.06.2011

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Направлено: 628606, ХМАО-ЮГРА, ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 9А, Т.ф.291290, e-mail: shcola2nv@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий